

# 評価書

設備機材名

盤類

③キュービクル式配電盤  
(1)CB形(PF・S形を含む)

申請者名

株式会社太陽電機製作所

所在地 島根県松江市矢田町250番地100

製造所名

株式会社太陽電機製作所 本社工場  
(所在地) 島根県松江市矢田町250番地100  
ISO9001登録工場

納入地区及び  
アフターサービス地区

中国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和6年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会長 藤田 伊織

記



## 1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

## 2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

## 3 評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。