

複写

評価第 972-06019068号

# 評 価 書

設備機材名

盤類

①分電盤（OA盤及び実験盤を含む）

申請者名

株式会社太陽電機製作所

所在地 島根県松江市矢田町250番地100

製造所名

株式会社太陽電機製作所 本社工場  
(所在地) 島根県松江市矢田町250番地100  
ISO9001登録工場

納入地区及び  
アフターサービス地区

中国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和6年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 藤 田 伊 織

記



## 1 評 価 の 結 果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

## 2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

## 3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。